

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ68.В.02937

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0019392

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Стелс» (ООО «НПП «Стелс»).  
Адрес: 634055, РОССИЯ, область Томская, город Томск, улица Созидания, дом 1.  
ОГРН: 1027000883480 Телефон: +73822488501, факс: +73822488506. E-mail: office@nppstels.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Стелс» (ООО «НПП «Стелс»).  
Адрес: 634055, РОССИЯ, область Томская, город Томск, улица Созидания, дом 1.  
ОГРН: 1027000883480 Телефон: +73822488501, факс: +73822488506. E-mail: office@nppstels.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (ООО «ПСК»). Юридический адрес: 121351, г. Москва, улица Ивана Франко, дом 46, 5 этаж, помещение I, комн. №1 и №1а. Фактический адрес: 115054, РОССИЯ, город Москва, ул. Дубининская, 33, Б, тел. +7(495)481-33-40, e-mail: info@pskpb.ru. ОГРН: 1117746604502. Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Извещатели пожарные дымовые оптоэлектронные точечные радиоканальные моделей ИП 212-1 (датчик дыма Livi FS), ИП 212-2 (датчик дыма Livi FS GSM), выпускаемые по АГНС.425449.001 ТУ. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ОКПД-2: 26.30.50.121

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

8531 10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ). ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», п. 4.2, 4.7.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний: № ППБ-303/08-2017 от 09.08.2017 г., ИЛ ООО "Пожарная сертификационная компания", рег. № ТРПБ.RU.ИН90 от 29.04.2015 г. Протокол сертификационных испытаний № 1044/ИЛПМ-2017 от 08.08.2017 г., выданного испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ", аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21BC05. Протокол испытаний № 7-18/430 от 09.01.2018 г., выданного испытательной лабораторией ФБУ «РОСТЕСТ-МОСКВА», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ГА31 от 18.04.2014 г. Акт анализа состояния производства № 274-СС/06-2017 от 15.06.2017 г., проведенного ОС ООО "Пожарная Сертификационная Компания". Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11ПБ68 выдан 29.04.2015г., Федеральной службой по аккредитации.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.02.2018

по 09.08.2022

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Д.Л. Голубева  
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

П.В. Перерва  
инициалы, фамилия